

THÔNG BÁO

Về việc tăng lượng nước xả qua Đập tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Căn cứ bản tin lượng mưa và mực nước trên sông Đồng Nai số 164/2025 ngày 12/10/2025 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Căn cứ bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai số CBLU-58/09h00/HOCM ngày 12/10/2025 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Lúc 14h00 ngày 12/10/2025, thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An như sau:

- Mực nước thượng lưu hồ: 61,691 m.
- Mực nước hạ lưu tại Nhà máy: 4,1 m.
- Lưu lượng nước về hồ: 1610 m³/s.
- Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 160 m³/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 749 m³/s.

Căn cứ mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và đang xuống dần, căn cứ lưu lượng nước về hồ, để đảm bảo dung tích phòng lũ, Công ty tiến hành tăng lượng nước xả qua Đập tràn điều tiết hồ chứa, cụ thể như sau:

- **Thời điểm thực hiện: lúc 08 giờ 00 ngày 13/10/2025.**
- + Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 320 m³/s.
- + Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 750 m³/s đến 820 m³/s.
- + Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 1070 m³/s đến 1140 m³/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty xin thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự TP.HCM;
 - BCH PCTT&TKCN EVN;
 - Công ty vận hành HTĐ và TTD Quốc gia(NSMO);
 - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;
 - Chi cục PCTT khu vực Miền Nam;
 - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự các xã: Trị An; Tân An; Thường Tân;
 - BCH Phòng thủ dân sự các phường: Trảng Dài; Tân Triều; Tân Khánh; Tân Hiệp; Tân Uyên;
 - Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;
 - Đài Truyền hình TpHCM;
 - Đài KTTV Khu vực Nam Bộ;
 - Đài KTTV tỉnh Đồng Nai;
 - Công ty Thủy Điện Đồng Nai;
 - Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi;
 - Công ty CP Thủy điện Đăk R’Tih;
 - Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV;
 - Công ty CP Aní Power (TĐ Phú Tân 2);
 - Đơn vị thi công cầu Hiếu Liêm;
 - Ban điều hành dự án Trị An mở rộng;
 - Đăng website: <https://trianhpc.vn>;
 - Gửi Zalo nhóm PCTT Tỉnh Đồng Nai; nhóm Quy chế phối hợp 8 xã phường;
 - Gửi email nhóm 3 (các đơn vị liên quan);
- Lưu: VT, PXVH, KHKT, hồ sơ PCTT&TKCN.

**TRƯỞNG BAN CHỈ HUY
PCTT VÀ TKCN**

**Giám đốc
Nguyễn Hữu Khánh Ngọc**