

THÔNG BÁO

Về việc tăng lượng nước xả qua Đập tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Bộ Công thương về việc ban hành “Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An”.

Căn cứ bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai số CBLU-69/09h00/HOCM ngày 10/11/2025 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Lúc 08h00 ngày 10/11/2025, thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An như sau:

- Mức nước thượng lưu hồ: 61,892 m.
- Mức nước hạ lưu tại Nhà máy: 4,9 m.
- Lưu lượng nước về hồ: 1200 m³/s.
- Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 640 m³/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 464 m³/s.

Căn cứ mực nước hạ du sông đo tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và hạ thấp dần trong những ngày tiếp theo, căn cứ mực nước thượng lưu và lưu lượng nước về hồ, để đảm bảo an toàn công trình và không gây đột biến dòng chảy cho hạ du, Công ty tiến hành tăng dần lượng nước xả qua Đập tràn để điều tiết hồ chứa, cụ thể như sau:

- **Thời điểm thực hiện: lúc 14 giờ 00 ngày 10/11/2025.**

+ Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 800 m³/s.

+ Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 460 m³/s đến 800 m³/s (ứng với công suất từ 240MW đến 400MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO)).

+ Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 1260 m³/s đến 1600 m³/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước Đập tràn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty xin thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo,

phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự TP.HCM;
 - BCH Phòng thủ dân sự EVN;
 - Công ty vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia(NSMO);
 - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;
 - Chi cục PCTT khu vực Miền Nam;
 - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự các xã: Trị An; Tân An; Thường Tân;
 - BCH Phòng thủ dân sự các phường: Trảng Dài; Tân Triều; Tân Khánh; Tân Hiệp; Tân Uyên;
 - Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;
 - Đài Truyền hình TpHCM;
 - Đài KTTV Khu vực Nam Bộ;
 - Đài KTTV tỉnh Đồng Nai;
 - Công ty Thủy Điện Đồng Nai;
 - Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi;
 - Công ty CP Thủy điện Đăk R’Tih;
 - Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV;
 - Công ty CP Aní Power (TĐ Phú Tân 2);
 - Đơn vị thi công cầu Hiếu Liêm;
 - Ban điều hành dự án Trị An mở rộng;
 - Đăng website: <https://trianhpc.vn>;
 - Gửi Zalo nhóm PCTT Tỉnh Đồng Nai; nhóm Quy chế phối hợp 8 xã phường;
 - Gửi email nhóm 3 (các đơn vị liên quan);
- Lưu: VT, PXVH, KHKT, hồ sơ PCTT&TKCN.

**TRƯỞNG BAN CHỈ HUY
PCTT VÀ TKCN**

**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Khánh Ngọc**