

THÔNG BÁO

Về việc giảm lượng nước xả qua Đập tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Bộ Công thương về việc ban hành “Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An”.

Căn cứ tin bão trên biển Đông số XTND-19/11h00/DBQG ngày 27/11/2025 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Lúc 13h00 ngày 27/11/2025, thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An như sau:

- Mức nước thượng lưu hồ: 61,588 m.
- Mức nước hạ lưu tại Nhà máy: 4,5 m.
- Lưu lượng nước về hồ: 790 m³/s.
- Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 800 m³/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 425 m³/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mức nước thượng lưu và thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên, Công ty Thủy điện Trị An giảm lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa như sau:

- Thời điểm thực hiện: lúc 08 giờ 00 ngày 28/11/2025.

+ Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 480 m³/s.

+ Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 340 m³/s đến 600 m³/s (ứng với công suất từ 180MW đến 300MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO); tổ máy H1 đang dừng để sửa chữa lớn theo kế hoạch từ 15/11 đến 29/11).

+ Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 820 m³/s đến 1080 m³/s (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mức nước hồ Thủy điện Trị An, mức nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua Đập tràn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối

hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự TP.HCM;
 - BCH Phòng thủ dân sự EVN;
 - Công ty vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia(NSMO);
 - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;
 - Chi cục PCTT khu vực Miền Nam;
 - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;
 - BCH Phòng thủ dân sự các xã: Trị An; Tân An; Thường Tân;
 - BCH Phòng thủ dân sự các phường: Trảng Dài; Tân Triều; Tân Khánh; Tân Hiệp; Tân Uyên;
 - Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;
 - Đài Truyền hình TpHCM;
 - Đài KTTV Khu vực Nam Bộ;
 - Đài KTTV tỉnh Đồng Nai;
 - Công ty Thủy Điện Đồng Nai;
 - Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi;
 - Công ty CP Thủy điện Đăk R’Tih;
 - Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV;
 - Công ty CP Aní Power (TĐ Phú Tân 2);
 - Đơn vị thi công cầu Hiếu Liêm;
 - Ban điều hành dự án Trị An mở rộng;
 - Đăng website: <https://trianhpc.vn>;
 - Gửi Zalo: nhóm PCTT Tỉnh Đồng Nai; nhóm Quy chế phối hợp 8 xã phường; nhóm xây cầu Hiếu Liêm;
 - Gửi email nhóm 3 (các đơn vị liên quan);
- Lưu: VT, PXVH, KHKT, hồ sơ PCTT&TKCN.

**TRƯỞNG BAN CHỈ HUY
PCTT VÀ TKCN**

**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Khánh Ngọc**